

DIVISION MATÉRIAUX
LEEMS
Laboratoire d'Etudes et Essais
des Matériels et Structures
Tél. 01.30.85.23.25

La campagne d'essais menée conformément aux spécifications
de la norme NF EN 74-1 de février 2006 sur :
The tests performed according to the NF EN 74-1 Standard of february 2006 on :

20 raccords orientables / 20 swivel couplers

ayant pour marquage intérieur 083702 et pour marquage extérieur 48 ULMA
which the inner marking was 083702 and the outer marking was 48 ULMA
(n° de plan ULMA / ULMA drawing n° : 2125147-4)

provenant de / provided by

ULMA Coop Ltda
Otadui – Apdo 13
20560 ONATI (Guipuzcoa)
Espagne-Spain

et faisant fait l'objet du rapport d'essais CEBTP
and presented in the CEBTP test report

n° BMA6-8-0182 du 4 février 2009 / *Februray 4th 2009*

montre la conformité du matériel testé précité à la norme NF EN 74-1 pour des
colliers de classe A
shows the conformity of the tested couplers to the NF EN 74-1 standard
requirements for a A class couplers.

Fait à Elancourt , le 02 Avril 2010
Written in Elancourt, on April 02cd 2010



Christlain DERRUAU
Responsable du LEEMS



GINGER CEBTP

Siège social : 12 avenue Gay Lussac – ZAC LA CLEF SAINT PIERRE – 78 990 ELANCOURT – Tél. : 01 30 85 24 00
S.A.S. au Capital de € 2 597 660 – RCS Versailles B 412 442 519 – SIREN 412 442 519 – Code APE 7112B – N° TVA : FR 31 412 442 519
Email : info@cebt-solen.com – Site Internet : www.cebt-solen.com
Qualité OPQIBI sous le n° 81 05 0433 – Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'Industrie
En cas de contradiction entre le texte Anglais et le texte Français, c'est le texte Français qui prévaut.